

6 上水質協 第 7 号- 7-2
令和 6 年 9 月 12 日

南箕輪村長 様

上伊那圏域水道水質管理協議会
会 長 白 鳥 政 徳
(公印省略)

水質検査結果書について（送付）

令和6年7月 分の水質検査結果は添付のとおりです。

上伊那圏域水道水質管理協議会
担当 喜多 信介
電話 0265-79-1131
0265-96-7521(直通)
FAX 0265-79-1130
E-mail sui@kamiina-suidou.jp

水質検査結果書 水質管理目標設定項目 農薬類

採 水 年 月 日		令和6年7月1日(月曜日)				検査No.		202407031 F-02	
水 道 名		南箕輪村上水道 大芝第2							
天 候		雨 (気温) 22.0 ℃ (水温) 21.0 ℃							
採 水 者		大島 諒真 (採水者所属) 南箕輪村役場建設水道課							
番号	農薬名	用途	目標値※ (mg/L)	測定値 (mg/L)	番号	農薬名	用途	目標値※ (mg/L)	測定値 (mg/L)
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	殺虫	0.05		59	チオジカルブ	殺虫	0.08	可<0.00005
2	2,2-DPA(ガラボン)	除草	0.08		60	チオファネートメチル	殺虫,殺菌	0.3	
3	2,4-D(2,4-PA)	除草	0.02	可<0.00005	61	チオベンカルブ	除草	0.02	可<0.00005
4	EPN	殺虫	0.004	可<0.00001	62	テフリルトリオン	除草	0.002	可<0.00005
5	MCPA	除草	0.005	可<0.00005	63	テルブカルブ(MBPMC)	除草	0.02	可<0.00005
6	アシュラム	除草	0.9	可<0.00005	64	トリクロビル	除草	0.006	可<0.00005
7	アセフェート	殺虫,殺菌	0.006	可<0.00005	65	トリクロルホン(DEP)	殺虫	0.005	可<0.00005
8	アトラジン	除草	0.01	可<0.0001	66	トリシラゾール	殺虫,殺菌,植物成長調整	0.1	可<0.00005
9	アニロホス	除草	0.003	可<0.00001	67	トリフルラリン	除草	0.06	可<0.0005
10	アミトラズ	殺虫	0.006		68	ナプロバミド	除草	0.03	可<0.00005
11	アラクロール	除草	0.03	可<0.0001	69	バラコート	除草	0.01	可<0.0001
12	イソキサチオン	殺虫	0.005	可<0.00001	70	ビベロホス	除草	0.0009	可<0.000005
13	イソフェンホス	殺菌	0.001	可<0.00001	71	ピラクロニル	除草	0.01	可<0.00005
14	イソプロカルブ(MIPC)	殺虫	0.01	可<0.00005	72	ピラジキンフェン	除草	0.004	可<0.00001
15	イソプロチオラン(IPT)	殺虫,殺菌,植物成長調整	0.3	可<0.00005	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	除草	0.02	可<0.00005
16	イブフェンカルバゾン	除草	0.002		74	ピリダフェンチオン	殺虫	0.002	可<0.00001
17	イプロベンホス(IBP)	殺菌	0.09	可<0.00005	75	ピリプチカルブ	除草	0.02	可<0.0001
18	イミノクタジン	殺虫,殺菌	0.006	可<0.00005	76	ピロキロン	殺虫,殺菌	0.05	可<0.00005
19	インダノファン	除草	0.009	可<0.00005	77	フィブロニル	殺虫,殺菌	0.0005	可<0.000005
20	エスプロカルブ	除草	0.03	可<0.00005	78	フェニトロチオン(MEP)	殺虫,殺菌,植物成長調整	0.01	可<0.00005
21	エトフェンブロックス	殺虫,殺菌	0.08	可<0.0001	79	フェノブカルブ(BPMC)	殺虫,殺菌	0.03	可<0.00005
22	エトスルファン(ベンゾエビン)	殺虫	0.01		80	フェリムゾン	殺虫,殺菌	0.05	可<0.00005
23	オキサジクロメホン	除草	0.02	可<0.00005	81	フェンチオン(MPP)	殺虫	0.006	可<0.00005
24	オキシシ銅(有機銅)	殺虫,殺菌	0.03		82	フェントエート(PAP)	殺虫,殺菌	0.007	可<0.00005
25	オリサストロビン	殺虫,殺菌	0.1	可<0.00005	83	フェントラザミド	除草	0.01	可<0.0001
26	カズサホス	殺虫	0.0006	可<0.000005	84	フサライド	殺虫,殺菌	0.1	
27	カフェンストロール	殺虫,除草	0.008	可<0.00005	85	ブタクロール	除草	0.03	可<0.00005
28	カルタップ	殺虫,殺菌,除草	0.08	可<0.0001	86	ブタミホス	除草	0.02	可<0.00005
29	カルバリル(NAC)	殺虫	0.02	可<0.00005	87	ブプロフェジン	殺虫,殺菌	0.02	可<0.00005
30	カルボフラン(カルボスルフェン代謝物)	殺虫	0.0003	可<0.00005	88	フルアジナム	殺菌	0.03	可<0.00005
31	キノクラミン	除草	0.005	可<0.0001	89	プレチラクロール	除草	0.05	可<0.00005
32	キャプタン	殺菌	0.3	可<0.00005	90	プロシドン	殺菌	0.09	可<0.0005
33	クミロン	除草	0.03	可<0.00005	91	プロチオホス	殺虫	0.007	
34	グリホサート	除草	2	可<0.001	92	プロビコナゾール	殺菌	0.05	可<0.00005
35	グルホシネート	除草	0.02	可<0.0001	93	プロビザミド	除草	0.05	可<0.00005
36	クロメプロップ	除草	0.02	可<0.00005	94	プロベナゾール	殺虫,殺菌	0.03	可<0.00005
37	クロルニトロフェン(CNP)	除草	0.0001	可<0.000005	95	プロモブチド	殺虫,除草	0.1	可<0.00005
38	クロルピリホス	殺虫	0.003	可<0.00001	96	ベノミル	殺菌	0.02	
39	クロタロニル(TPN)	殺虫,殺菌	0.05		97	ベンシクロン	殺虫,殺菌	0.1	可<0.00005
40	シアナジン	除草	0.001	可<0.00001	98	ベンゾビシクロン	除草	0.09	可<0.00005
41	シアノホス(CYAP)	殺虫	0.003	可<0.00001	99	ベンゾフェナツブ	除草	0.005	可<0.00005
42	ジウロン(DCMU)	除草	0.02	可<0.00005	100	ベンダゾン	除草	0.2	可<0.00005
43	ジクロベニル(DBN)	除草	0.03		101	ベンディメタリン	除草,植物成長調整	0.3	可<0.00005
44	ジクロルボス(DDVP)	殺虫	0.008	可<0.00005	102	ベンブラカルブ	殺虫,殺菌	0.02	
45	ジクワット	除草	0.01	可<0.0001	103	ベンフルラリン(ベスロジン)	除草	0.01	可<0.0001
46	エチルチオメトン	殺虫	0.004	可<0.00001	104	ベンフレセート	除草	0.07	可<0.0001
47	ジチオカルバメート系農薬	殺虫,殺菌	0.005		105	ホスチアゼート	殺虫	0.005	可<0.00005
48	ジチオビル	除草	0.009	可<0.00005	106	マラゾン(マラチオン)	殺虫	0.7	可<0.00005
49	シハロホップブチル	除草	0.006	可<0.00005	107	メコプロップ(MCPP)	除草	0.05	可<0.0001
50	シマジン(CAT)	除草	0.003	可<0.00001	108	メゾミル	殺虫	0.03	可<0.00005
51	ジメタメトリン	除草	0.02	可<0.00001	109	メタラキシル	殺虫,殺菌	0.2	可<0.00005
52	ジメトエート	殺虫	0.05	可<0.00005	110	メチダチオン(DMTP)	殺虫	0.004	可<0.00001
53	シメトリン	除草	0.03	可<0.00005	111	メミノストロビン	殺虫,殺菌	0.04	可<0.00005
54	ダイアジン	殺虫,殺菌	0.003	可<0.00001	112	メトリブジン	除草	0.03	可<0.00005
55	ダイムロン	殺虫,殺菌,除草	0.8	可<0.00005	113	メフェナセート	除草	0.02	可<0.00005
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメ	殺虫,殺菌	0.01		114	メブロニル	殺虫,殺菌	0.1	可<0.00005
57	チアジニル	殺虫,殺菌	0.1	可<0.00005	115	モリネート	除草	0.005	可<0.00005
58	チウラム	殺虫,殺菌	0.02	可<0.00005					
試験(検査)期日		令和6年7月1日 ～ 令和6年9月6日							
試験(検査)機関		上伊那圏域水道水質管理協議会							
試験(検査)責任者		喜多 信介							

※ 可は目標値の1/100まで測定可能な農薬、空欄は目標値の1/100まで測定不可能な農薬である。

水質検査結果書 水質管理目標設定項目 農薬類

採 水 年 月 日		令和6年7月1日(月曜日)				検査No.		202407032 F-06	
水 道 名		神子柴簡易水道 神子柴							
天 候		雨 (気温) 18.0 ℃ (水温) 19.0 ℃							
採 水 者		原 文明 (採水者所属) 神子柴簡易水道組合							
番号	農薬名	用途	目標値※ (mg/L)	測定値 (mg/L)	番号	農薬名	用途	目標値※ (mg/L)	測定値 (mg/L)
1	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	殺虫	0.05		59	チオジカルブ	殺虫	0.08	可<0.00005
2	2,2-DPA(ダラボン)	除草	0.08		60	チオファネートメチル	殺虫,殺菌	0.3	
3	2,4-D(2,4-PA)	除草	0.02	可<0.00005	61	チオベンカルブ	除草	0.02	可<0.00005
4	EPN	殺虫	0.004	可<0.00001	62	テフリルトリオン	除草	0.002	可<0.00005
5	MCPA	除草	0.005	可<0.00005	63	テルブカルブ(MBPMC)	除草	0.02	可<0.00005
6	アシュラム	除草	0.9	可<0.00005	64	トリクロビル	除草	0.006	可<0.00005
7	アセフェート	殺虫,殺菌	0.006	可<0.00005	65	トリクロルホン(DEP)	殺虫	0.005	可<0.00005
8	アトラジン	除草	0.01	可<0.0001	66	トリシラゾール	殺虫,殺菌,植物成長調整	0.1	可<0.00005
9	アニロホス	除草	0.003	可<0.00001	67	トリフルラリン	除草	0.06	可<0.0005
10	アミトラズ	殺虫	0.006		68	ナプロバミド	除草	0.03	可<0.00005
11	アラクロール	除草	0.03	可<0.0001	69	バラコート	除草	0.01	可<0.0001
12	イソキサチオン	殺虫	0.005	可<0.00001	70	ビベロホス	除草	0.0009	可<0.000005
13	イソフェンホス	殺菌	0.001	可<0.00001	71	ピラクロニル	除草	0.01	可<0.00005
14	イソプロカルブ(MIPC)	殺虫	0.01	可<0.00005	72	ピラキシフェン	除草	0.004	可<0.00001
15	イソプロチオラン(IPT)	殺虫,殺菌,植物成長調整	0.3	可<0.00005	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	除草	0.02	可<0.00005
16	イブフェンカルバゾン	除草	0.002		74	ピラジフェンチオン	殺虫	0.002	可<0.00001
17	イプロベンホス(IBP)	殺菌	0.09	可<0.00005	75	ピリプチカルブ	除草	0.02	可<0.0001
18	イミノクタジン	殺虫,殺菌	0.006	可<0.00005	76	ピロキロン	殺虫,殺菌	0.05	可<0.00005
19	インダノファン	除草	0.009	可<0.00005	77	フィブロニル	殺虫,殺菌	0.0005	可<0.000005
20	エスプロカルブ	除草	0.03	可<0.00005	78	フェニトロチオン(MEP)	殺虫,殺菌,植物成長調整	0.01	可<0.00005
21	エトフェンブロックス	殺虫,殺菌	0.08	可<0.0001	79	フェノブカルブ(BPMC)	殺虫,殺菌	0.03	可<0.00005
22	エトスルファン(ベンゾエビン)	殺虫	0.01		80	フェリムゾン	殺虫,殺菌	0.05	可<0.00005
23	オキサジクロメホン	除草	0.02	可<0.00005	81	フェンチオン(MPP)	殺虫	0.006	可<0.00005
24	オキシシ銅(有機銅)	殺虫,殺菌	0.03		82	フェントエート(PAP)	殺虫,殺菌	0.007	可<0.00005
25	オリサストロビン	殺虫,殺菌	0.1	可<0.00005	83	フェントラザミド	除草	0.01	可<0.0001
26	カズサホス	殺虫	0.0006	可<0.000005	84	フサライド	殺虫,殺菌	0.1	
27	カフエンストロール	殺虫,除草	0.008	可<0.00005	85	ブタクロール	除草	0.03	可<0.00005
28	カルタップ	殺虫,殺菌,除草	0.08	可<0.0001	86	ブタミホス	除草	0.02	可<0.00005
29	カルバリル(NAC)	殺虫	0.02	可<0.00005	87	ブプロフェジン	殺虫,殺菌	0.02	可<0.00005
30	カルボフラン(カルボスルフェン代謝物)	殺虫	0.0003	可<0.00005	88	フルアジナム	殺菌	0.03	可<0.00005
31	キノクラミン	除草	0.005	可<0.0001	89	プレチラクロール	除草	0.05	可<0.00005
32	キャプタン	殺菌	0.3	可<0.00005	90	プロシジン	殺菌	0.09	可<0.0005
33	クミロン	除草	0.03	可<0.00005	91	プロチオホス	殺虫	0.007	
34	グリホサート	除草	2	可<0.001	92	プロビコナゾール	殺菌	0.05	可<0.00005
35	グルホシネート	除草	0.02	可<0.0001	93	プロビザミド	除草	0.05	可<0.00005
36	クロメプロップ	除草	0.02	可<0.00005	94	プロベナゾール	殺虫,殺菌	0.03	可<0.00005
37	クロニトロフェン(CNP)	除草	0.0001	可<0.000005	95	プロモブチド	殺虫,除草	0.1	可<0.00005
38	クロルピリホス	殺虫	0.003	可<0.00001	96	ベノミル	殺菌	0.02	
39	クロタロニル(TPN)	殺虫,殺菌	0.05		97	ベンシクロン	殺虫,殺菌	0.1	可<0.00005
40	シアナジン	除草	0.001	可<0.00001	98	ベンゾビシクロン	除草	0.09	可<0.00005
41	シアノホス(CYAP)	殺虫	0.003	可<0.00001	99	ベンゾフェナツブ	除草	0.005	可<0.00005
42	ジウロン(DCMU)	除草	0.02	可<0.00005	100	ベンダゾン	除草	0.2	可<0.00005
43	ジクロベニル(DBN)	除草	0.03		101	ベンディメタリン	除草,植物成長調整	0.3	可<0.00005
44	ジクロルボス(DDVP)	殺虫	0.008	可<0.00005	102	ベンブラカルブ	殺虫,殺菌	0.02	
45	ジクワット	除草	0.01	可<0.0001	103	ベンフルラリン(ベスロジン)	除草	0.01	可<0.0001
46	エチルチオメトン	殺虫	0.004	可<0.00001	104	ベンフレセート	除草	0.07	可<0.0001
47	ジチオカルバメート系農薬	殺虫,殺菌	0.005		105	ホスチアゼート	殺虫	0.005	可<0.00005
48	ジチオビル	除草	0.009	可<0.00005	106	マラゾン(マラチオン)	殺虫	0.7	可<0.00005
49	シハロホップブチル	除草	0.006	可<0.00005	107	メコプロップ(MCPP)	除草	0.05	可<0.0001
50	シマジン(CAT)	除草	0.003	可<0.00001	108	メゾミル	殺虫	0.03	可<0.00005
51	ジメタメトリン	除草	0.02	可<0.00001	109	メタラキシル	殺虫,殺菌	0.2	可<0.00005
52	ジメトエート	殺虫	0.05	可<0.00005	110	メチダチオン(DMTP)	殺虫	0.004	可<0.00001
53	シメトリン	除草	0.03	可<0.00005	111	メミノストロビン	殺虫,殺菌	0.04	可<0.00005
54	ダイアジン	殺虫,殺菌	0.003	可<0.00001	112	メトリブジン	除草	0.03	可<0.00005
55	ダイムロン	殺虫,殺菌,除草	0.8	可<0.00005	113	メフェナセート	除草	0.02	可<0.00005
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメ	殺虫,殺菌	0.01		114	メブロニル	殺虫,殺菌	0.1	可<0.00005
57	チアジニル	殺虫,殺菌	0.1	可<0.00005	115	モリネート	除草	0.005	可<0.00005
58	チウラム	殺虫,殺菌	0.02	可<0.00005					
試験(検査)期日		令和6年7月1日 ～ 令和6年9月6日							
試験(検査)機関		上伊那圏域水道水質管理協議会							
試験(検査)責任者		喜多 信介							

※ 可は目標値の1/100まで測定可能な農薬、空欄は目標値の1/100まで測定不可能な農薬である。

水質検査結果書 水質管理目標設定項目 農薬類

採 水 年 月 日		令和6年7月1日(月曜日)				検査No.		202407034 F-12	
水 道 名		南箕輪村上水道 大芝公園							
天 候		雨 (気温) 22.0 ℃ (水温) 17.0 ℃							
採 水 者		大島 諒真 (採水者所属) 南箕輪村役場建設水道課							
番号	農薬名	用途	目標値※ (mg/L)	測定値 (mg/L)	番号	農薬名	用途	目標値※ (mg/L)	測定値 (mg/L)
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	殺虫	0.05		59	チオジカルブ	殺虫	0.08	可<0.00005
2	2,2-DPA(ガラボン)	除草	0.08		60	チオファネートメチル	殺虫,殺菌	0.3	
3	2,4-D(2,4-PA)	除草	0.02	可<0.00005	61	チオベンカルブ	除草	0.02	可<0.00005
4	EPN	殺虫	0.004	可<0.00001	62	テフリルトリオン	除草	0.002	可<0.00005
5	MCPA	除草	0.005	可<0.00005	63	テルブカルブ(MBPMC)	除草	0.02	可<0.00005
6	アシュラム	除草	0.9	可<0.00005	64	トリクロビル	除草	0.006	可<0.00005
7	アセフェート	殺虫,殺菌	0.006	可<0.00005	65	トリクロルホン(DEP)	殺虫	0.005	可<0.00005
8	アトラジン	除草	0.01	可<0.0001	66	トリシラゾール	殺虫,殺菌,植物成長調整	0.1	可<0.00005
9	アニロホス	除草	0.003	可<0.00001	67	トリフルラリン	除草	0.06	可<0.0005
10	アミトラズ	殺虫	0.006		68	ナプロバミド	除草	0.03	可<0.00005
11	アラクロール	除草	0.03	可<0.0001	69	バラコート	除草	0.01	可<0.0001
12	イソキサチオン	殺虫	0.005	可<0.00001	70	ビベロホス	除草	0.0009	可<0.000005
13	イソフェンホス	殺菌	0.001	可<0.00001	71	ピラクロニル	除草	0.01	可<0.00005
14	イソプロカルブ(MIPC)	殺虫	0.01	可<0.00005	72	ピラジキンフェン	除草	0.004	可<0.00001
15	イソプロチオラン(IPT)	殺虫,殺菌,植物成長調整	0.3	可<0.00005	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	除草	0.02	可<0.00005
16	イブフェンカルバゾン	除草	0.002		74	ピリダフェンチオン	殺虫	0.002	可<0.00001
17	イブロベンホス(IBP)	殺菌	0.09	可<0.00005	75	ピリプチカルブ	除草	0.02	可<0.0001
18	イミノクタジン	殺虫,殺菌	0.006	可<0.00005	76	ピロキロン	殺虫,殺菌	0.05	可<0.00005
19	インダノファン	除草	0.009	可<0.00005	77	フィブロニル	殺虫,殺菌	0.0005	可<0.000005
20	エスプロカルブ	除草	0.03	可<0.00005	78	フェニトロチオン(MEP)	殺虫,殺菌,植物成長調整	0.01	可<0.00005
21	エトフェンブロックス	殺虫,殺菌	0.08	可<0.0001	79	フェノブカルブ(BPMC)	殺虫,殺菌	0.03	可<0.00005
22	エトスルファン(ベンゾエビン)	殺虫	0.01		80	フェリムゾン	殺虫,殺菌	0.05	可<0.00005
23	オキサジクロメホン	除草	0.02	可<0.00005	81	フェンチオン(MPP)	殺虫	0.006	可<0.00005
24	オキシシ銅(有機銅)	殺虫,殺菌	0.03		82	フェントエート(PAP)	殺虫,殺菌	0.007	可<0.00005
25	オリサストロビン	殺虫,殺菌	0.1	可<0.00005	83	フェントラザミド	除草	0.01	可<0.0001
26	カズサホス	殺虫	0.0006	可<0.000005	84	フサライド	殺虫,殺菌	0.1	
27	カフエンストロール	殺虫,除草	0.008	可<0.00005	85	ブタクロール	除草	0.03	可<0.00005
28	カルタップ	殺虫,殺菌,除草	0.08	可<0.0001	86	ブタミホス	除草	0.02	可<0.00005
29	カルバリル(NAC)	殺虫	0.02	可<0.00005	87	ブプロフェジン	殺虫,殺菌	0.02	可<0.00005
30	カルボフラン(カルボスルフェン代謝物)	殺虫	0.0003	可<0.00005	88	フルアジナム	殺菌	0.03	可<0.00005
31	キノクラミン	除草	0.005	可<0.0001	89	プレチラクロール	除草	0.05	可<0.00005
32	キャプタン	殺菌	0.3	可<0.00005	90	プロシドン	殺菌	0.09	可<0.0005
33	クミルロン	除草	0.03	可<0.00005	91	プロチオホス	殺虫	0.007	
34	グリホサート	除草	2	可<0.001	92	プロピコナゾール	殺菌	0.05	可<0.00005
35	グルホシネート	除草	0.02	可<0.0001	93	プロピザミド	除草	0.05	可<0.00005
36	クロメプロップ	除草	0.02	可<0.00005	94	プロベナゾール	殺虫,殺菌	0.03	可<0.00005
37	クロルニトロフェン(CNP)	除草	0.0001	可<0.000005	95	プロモブチド	殺虫,除草	0.1	可<0.00005
38	クロルピリホス	殺虫	0.003	可<0.00001	96	ベノミル	殺菌	0.02	
39	クロタロニル(TPN)	殺虫,殺菌	0.05		97	ベンシクロン	殺虫,殺菌	0.1	可<0.00005
40	シアナジン	除草	0.001	可<0.00001	98	ベンゾビシクロン	除草	0.09	可<0.00005
41	シアノホス(CYAP)	殺虫	0.003	可<0.00001	99	ベンゾフェナツブ	除草	0.005	可<0.00005
42	ジウロン(DCMU)	除草	0.02	可<0.00005	100	ベンダゾン	除草	0.2	可<0.00005
43	ジクロベニル(DBN)	除草	0.03		101	ベンディメタリン	除草,植物成長調整	0.3	可<0.00005
44	ジクロルボス(DDVP)	殺虫	0.008	可<0.00005	102	ベンブラカルブ	殺虫,殺菌	0.02	
45	ジクワット	除草	0.01	可<0.0001	103	ベンフルラリン(ベスロジン)	除草	0.01	可<0.0001
46	エチルチオメトン	殺虫	0.004	可<0.00001	104	ベンフレセート	除草	0.07	可<0.0001
47	ジチオカルバメート系農薬	殺虫,殺菌	0.005		105	ホスチアゼート	殺虫	0.005	可<0.00005
48	ジチオビル	除草	0.009	可<0.00005	106	マラゾン(マラチオン)	殺虫	0.7	可<0.00005
49	シハロホップブチル	除草	0.006	可<0.00005	107	メコプロップ(MCPP)	除草	0.05	可<0.0001
50	シマジン(CAT)	除草	0.003	可<0.00001	108	メゾミル	殺虫	0.03	可<0.00005
51	ジメタメトリン	除草	0.02	可<0.00001	109	メタラキシル	殺虫,殺菌	0.2	可<0.00005
52	ジメトエート	殺虫	0.05	可<0.00005	110	メチダチオン(DMTP)	殺虫	0.004	可<0.00001
53	シメトリン	除草	0.03	可<0.00005	111	メミノストロビン	殺虫,殺菌	0.04	可<0.00005
54	ダイアジン	殺虫,殺菌	0.003	可<0.00001	112	メトリブジン	除草	0.03	可<0.00005
55	ダイムロン	殺虫,殺菌,除草	0.8	可<0.00005	113	メフェナセート	除草	0.02	可<0.00005
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメ	殺虫,殺菌	0.01		114	メブロニル	殺虫,殺菌	0.1	可<0.00005
57	チアジニル	殺虫,殺菌	0.1	可<0.00005	115	モリネート	除草	0.005	可<0.00005
58	チウラム	殺虫,殺菌	0.02	可<0.00005					
試験(検査)期日		令和6年7月1日 ～ 令和6年9月6日							
試験(検査)機関		上伊那圏域水道水質管理協議会							
試験(検査)責任者		喜多 信介							

※ 可は目標値の1/100まで測定可能な農薬、空欄は目標値の1/100まで測定不可能な農薬である。