

6 上水質協 第 2 号- 18
令和 7 年 2 月 20 日

南箕輪村長 様

上伊那圏域水道水質管理協議会
会 長 白 鳥 政 徳
(公印省略)

水質検査結果書について（送付）

令和7年2月 分の水質検査結果は添付のとおりです。

上伊那圏域水道水質管理協議会
担当 喜多 信介
電話 0265-79-1131
0265-96-7521(直通)
FAX 0265-79-1130
E-mail sui@kamiina-suidou.jp

水質検査結果表

南箕輪村

令和7年2月18日(火曜日)

省略不可項目検査(毎月)

水道ID		F-01	F-02	F-06	F-07	F-12
水道名		南箕輪村	南箕輪村	神子柴簡	南箕輪村	南箕輪村
配水系		大泉	大芝第2	神子柴	南原	大芝公園
検査受付No		202502081	202502082	202502083	202502084	202502085
天気		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	(- ℃)	-1.0	-1.0	-3.0	-1.0	-1.0
水温	(- ℃)	5.0	4.0	10.0	4.0	11.0
一般細菌	100 個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	検出しない	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
塩化物イオン	200 mg/L	3.4	1.6	8.4	3.4	2.5
有機物(TOC)	3 mg/L	0.4	0.2	<0.1	0.4	<0.1
色度	5 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	5.8～8.6	7.3	7.4	6.6	7.3	7.2
臭気	異常でない	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
味	異常でない	無味	無味	無味	無味	無味
シアン	0.01 mg/L	-	-	-	-	-
塩素酸	0.6 mg/L	-	-	-	-	-
臭素酸	0.01 mg/L	-	-	-	-	-
クロロホルム	0.06 mg/L	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	-	-	-	-	-
ブロモホルム	0.09 mg/L	-	-	-	-	-
総トリハロメタン	0.1 mg/L	-	-	-	-	-
クロロ酢酸	0.02 mg/L	-	-	-	-	-
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L	-	-	-	-	-
水銀	0.0005 mg/L	-	-	-	-	-
カドミウム	0.003 mg/L	-	-	-	-	-
セレン	0.01 mg/L	-	-	-	-	-
鉛	0.01 mg/L	-	-	-	-	-
ヒ素	0.01 mg/L	-	-	-	-	-
六価クロム	0.02 mg/L	-	-	-	-	-
ホウ素	1 mg/L	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸	10 mg/L	-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L	-	-	-	-	-
フッ素	0.8 mg/L	-	-	-	-	-
四塩化炭素	0.002 mg/L	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	0.02 mg/L	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	0.01 mg/L	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L	-	-	-	-	-
ベンゼン	0.01 mg/L	-	-	-	-	-
亜鉛	1 mg/L	-	-	-	-	-
アルミニウム	0.2 mg/L	-	-	-	-	-
鉄	0.3 mg/L	-	-	-	-	-
銅	1 mg/L	-	-	-	-	-
ナトリウム	200 mg/L	-	-	-	-	-
マンガン	0.05 mg/L	-	-	-	-	-
硬度(カルシウム、マグネシウム)	300 mg/L	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L	-	-	-	-	-
フェノール類	0.005 mg/L	-	-	-	-	-
蒸発残留物	500 mg/L	-	-	-	-	-
ジエオスミン	0.00001mg/L	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L	-	-	-	-	-
残留塩素-現地	(- mg/L)	0.32	0.32	0.12	0.28	0.34
残留塩素(協議会測定)	(- mg/L)	0.34	0.34	0.26	0.33	0.41

*1 検出しないこと *2異常でないこと

基準値の1/10以下

基準値の1/10～2/10

基準値の2/10～10/10

基準超過等

水 質 検 査 結 果 書

省略不可項目検査(毎月)

採 水 年 月 日	令和7年2月18日(火曜日)			検査No.	202502081 F-01
水 道 名	南箕輪村上水道 大泉				
採 水 者	大島 諒真 (採水者所属) 南箕輪村役場建設水道課				
天 候	晴れ <気温> -1.0 ℃ <水温> 5.0 ℃				
項 目	基準値	結 果	項 目	基準値	結 果
一般細菌	100 個/mL	0	六価クロム	0.02 mg/L	-
大腸菌	検出しないこと	検出せず	ホウ素	1 mg/L	-
塩化物イオン	200 mg/L	3.4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L	-
有機物(TOC)	3 mg/L	0.4	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L	-
色度	5 度	0.5未満	フッ素	0.8 mg/L	-
濁度	2 度	0.1未満	四塩化炭素	0.002 mg/L	-
pH値	5.8～8.6	7.3	ジクロロメタン	0.02 mg/L	-
臭気	異常でないこと	無臭	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L	-
味	異常でないこと	無味	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L	-
シアン	0.01 mg/L	-	トリクロロエチレン	0.01 mg/L	-
塩素酸	0.6 mg/L	-	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L	-
臭素酸	0.01 mg/L	-	ベンゼン	0.01 mg/L	-
クロロホルム	0.06 mg/L	-	亜鉛	1 mg/L	-
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L	-	アルミニウム	0.2 mg/L	-
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	-	鉄	0.3 mg/L	-
ブロモホルム	0.09 mg/L	-	銅	1 mg/L	-
総トリハロメタン	0.1 mg/L	-	ナトリウム	200 mg/L	-
クロロ酢酸	0.02 mg/L	-	マンガン	0.05 mg/L	-
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L	-	硬度(カルシウム、マグネシウム)	300 mg/L	-
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L	-	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L	-
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L	-	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L	-
水銀	0.0005 mg/L	-	フェノール類	0.005 mg/L	-
カドミウム	0.003 mg/L	-	蒸発残留物	500 mg/L	-
セレン	0.01 mg/L	-	ジェオスミン	0.00001mg/L	-
鉛	0.01 mg/L	-	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L	-
ヒ素	0.01 mg/L	-	残留塩素-現地	(- mg/L)	0.32
		-	残留塩素(協議会測定)	(- mg/L)	0.34
判 定	上記水質項目については、水質基準に適合				
試 験 (検 査) 期 日	令和7年2月18日 ～ 令和7年2月20日				
試 験 (検 査) 機 関	上伊那圏域水道水質管理協議会				
試 験 (検 査) 責 任 者	喜多 信介				

基準値の1/10以下

基準値の1/10～2/10

基準値の2/10～10/10

基準超過等

水 質 検 査 結 果 書

省略不可項目検査(毎月)

採 水 年 月 日	令和7年2月18日(火曜日)			検査No.	202502082 F-02
水 道 名	南箕輪村上水道 大芝第2				
採 水 者	大島 諒真 (採水者所属) 南箕輪村役場建設水道課				
天 候	晴れ <気温> -1.0 ℃ <水温> 4.0 ℃				
項 目	基準値	結 果	項 目	基準値	結 果
一般細菌	100 個/mL	0	六価クロム	0.02 mg/L	-
大腸菌	検出しないこと	検出せず	ホウ素	1 mg/L	-
塩化物イオン	200 mg/L	1.6	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L	-
有機物(TOC)	3 mg/L	0.2	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L	-
色度	5 度	0.5未満	フッ素	0.8 mg/L	-
濁度	2 度	0.1未満	四塩化炭素	0.002 mg/L	-
pH値	5.8～8.6	7.4	ジクロロメタン	0.02 mg/L	-
臭気	異常でないこと	無臭	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L	-
味	異常でないこと	無味	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L	-
シアン	0.01 mg/L	-	トリクロロエチレン	0.01 mg/L	-
塩素酸	0.6 mg/L	-	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L	-
臭素酸	0.01 mg/L	-	ベンゼン	0.01 mg/L	-
クロロホルム	0.06 mg/L	-	亜鉛	1 mg/L	-
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L	-	アルミニウム	0.2 mg/L	-
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	-	鉄	0.3 mg/L	-
ブロモホルム	0.09 mg/L	-	銅	1 mg/L	-
総トリハロメタン	0.1 mg/L	-	ナトリウム	200 mg/L	-
クロロ酢酸	0.02 mg/L	-	マンガン	0.05 mg/L	-
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L	-	硬度(カルシウム、マグネシウム)	300 mg/L	-
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L	-	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L	-
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L	-	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L	-
水銀	0.0005 mg/L	-	フェノール類	0.005 mg/L	-
カドミウム	0.003 mg/L	-	蒸発残留物	500 mg/L	-
セレン	0.01 mg/L	-	ジェオスミン	0.00001mg/L	-
鉛	0.01 mg/L	-	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L	-
ヒ素	0.01 mg/L	-	残留塩素-現地	(- mg/L)	0.32
		-	残留塩素(協議会測定)	(- mg/L)	0.34
判 定	上記水質項目については、水質基準に適合				
試 験 (検 査) 期 日	令和7年2月18日 ～ 令和7年2月20日				
試 験 (検 査) 機 関	上伊那圏域水道水質管理協議会				
試 験 (検 査) 責 任 者	喜多 信介				

基準値の1/10以下

基準値の1/10～2/10

基準値の2/10～10/10

基準超過等

水 質 検 査 結 果 書

省略不可項目検査(毎月)

採 水 年 月 日	令和7年2月18日(火曜日)			検査No.	202502083 F-06
水 道 名	神子柴簡易水道 神子柴				
採 水 者	河野 道夫 (採水者所属) 神子柴簡易水道組合				
天 候	晴れ <気温> -3.0 ℃ <水温> 10.0 ℃				
項 目	基準値	結 果	項 目	基準値	結 果
一般細菌	100 個/mL	0	六価クロム	0.02 mg/L	-
大腸菌	検出しないこと	検出せず	ホウ素	1 mg/L	-
塩化物イオン	200 mg/L	8.4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L	-
有機物(TOC)	3 mg/L	0.1未満	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L	-
色度	5 度	0.5未満	フッ素	0.8 mg/L	-
濁度	2 度	0.1未満	四塩化炭素	0.002 mg/L	-
pH値	5.8～8.6	6.6	ジクロロメタン	0.02 mg/L	-
臭気	異常でないこと	無臭	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L	-
味	異常でないこと	無味	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L	-
シアン	0.01 mg/L	-	トリクロロエチレン	0.01 mg/L	-
塩素酸	0.6 mg/L	-	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L	-
臭素酸	0.01 mg/L	-	ベンゼン	0.01 mg/L	-
クロロホルム	0.06 mg/L	-	亜鉛	1 mg/L	-
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L	-	アルミニウム	0.2 mg/L	-
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	-	鉄	0.3 mg/L	-
ブロモホルム	0.09 mg/L	-	銅	1 mg/L	-
総トリハロメタン	0.1 mg/L	-	ナトリウム	200 mg/L	-
クロロ酢酸	0.02 mg/L	-	マンガン	0.05 mg/L	-
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L	-	硬度(カルシウム、マグネシウム)	300 mg/L	-
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L	-	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L	-
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L	-	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L	-
水銀	0.0005 mg/L	-	フェノール類	0.005 mg/L	-
カドミウム	0.003 mg/L	-	蒸発残留物	500 mg/L	-
セレン	0.01 mg/L	-	ジェオスミン	0.00001mg/L	-
鉛	0.01 mg/L	-	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L	-
ヒ素	0.01 mg/L	-	残留塩素-現地	(- mg/L)	0.12
		-	残留塩素(協議会測定)	(- mg/L)	0.26
判 定	上記水質項目については、水質基準に適合				
試 験 (検 査) 期 日	令和7年2月18日 ～ 令和7年2月20日				
試 験 (検 査) 機 関	上伊那圏域水道水質管理協議会				
試 験 (検 査) 責 任 者	喜多 信介				

基準値の1/10以下

基準値の1/10～2/10

基準値の2/10～10/10

基準超過等

水 質 検 査 結 果 書

省略不可項目検査(毎月)

採 水 年 月 日	令和7年2月18日(火曜日)			検査No.	202502084 F-07
水 道 名	南箕輪村上水道 南原				
採 水 者	大島 諒真 (採水者所属) 南箕輪村役場建設水道課				
天 候	晴れ <気温> -1.0 ℃ <水温> 4.0 ℃				
項 目	基準値	結 果	項 目	基準値	結 果
一般細菌	100 個/mL	0	六価クロム	0.02 mg/L	-
大腸菌	検出しないこと	検出せず	ホウ素	1 mg/L	-
塩化物イオン	200 mg/L	3.4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L	-
有機物(TOC)	3 mg/L	0.4	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L	-
色度	5 度	0.5未満	フッ素	0.8 mg/L	-
濁度	2 度	0.1未満	四塩化炭素	0.002 mg/L	-
pH値	5.8～8.6	7.3	ジクロロメタン	0.02 mg/L	-
臭気	異常でないこと	無臭	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L	-
味	異常でないこと	無味	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L	-
シアン	0.01 mg/L	-	トリクロロエチレン	0.01 mg/L	-
塩素酸	0.6 mg/L	-	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L	-
臭素酸	0.01 mg/L	-	ベンゼン	0.01 mg/L	-
クロロホルム	0.06 mg/L	-	亜鉛	1 mg/L	-
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L	-	アルミニウム	0.2 mg/L	-
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	-	鉄	0.3 mg/L	-
ブロモホルム	0.09 mg/L	-	銅	1 mg/L	-
総トリハロメタン	0.1 mg/L	-	ナトリウム	200 mg/L	-
クロロ酢酸	0.02 mg/L	-	マンガン	0.05 mg/L	-
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L	-	硬度(カルシウム、マグネシウム)	300 mg/L	-
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L	-	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L	-
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L	-	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L	-
水銀	0.0005 mg/L	-	フェノール類	0.005 mg/L	-
カドミウム	0.003 mg/L	-	蒸発残留物	500 mg/L	-
セレン	0.01 mg/L	-	ジェオスミン	0.00001mg/L	-
鉛	0.01 mg/L	-	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L	-
ヒ素	0.01 mg/L	-	残留塩素-現地	(- mg/L)	0.28
		-	残留塩素(協議会測定)	(- mg/L)	0.33
判 定	上記水質項目については、水質基準に適合				
試 験 (検 査) 期 日	令和7年2月18日 ～ 令和7年2月20日				
試 験 (検 査) 機 関	上伊那圏域水道水質管理協議会				
試 験 (検 査) 責 任 者	喜多 信介				

基準値の1/10以下

基準値の1/10～2/10

基準値の2/10～10/10

基準超過等

水 質 検 査 結 果 書

省略不可項目検査(毎月)

採 水 年 月 日	令和7年2月18日(火曜日)			検査No.	202502085 F-12
水 道 名	南箕輪村上水道 大芝公園				
採 水 者	大島 諒真 (採水者所属) 南箕輪村役場建設水道課				
天 候	晴れ <気温> -1.0 ℃ <水温> 11.0 ℃				
項 目	基準値	結 果	項 目	基準値	結 果
一般細菌	100 個/mL	0	六価クロム	0.02 mg/L	-
大腸菌	検出しないこと	検出せず	ホウ素	1 mg/L	-
塩化物イオン	200 mg/L	2.5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L	-
有機物(TOC)	3 mg/L	0.1未満	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L	-
色度	5 度	0.5未満	フッ素	0.8 mg/L	-
濁度	2 度	0.1未満	四塩化炭素	0.002 mg/L	-
pH値	5.8～8.6	7.2	ジクロロメタン	0.02 mg/L	-
臭気	異常でないこと	無臭	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L	-
味	異常でないこと	無味	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L	-
シアン	0.01 mg/L	-	トリクロロエチレン	0.01 mg/L	-
塩素酸	0.6 mg/L	-	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L	-
臭素酸	0.01 mg/L	-	ベンゼン	0.01 mg/L	-
クロロホルム	0.06 mg/L	-	亜鉛	1 mg/L	-
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L	-	アルミニウム	0.2 mg/L	-
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	-	鉄	0.3 mg/L	-
ブロモホルム	0.09 mg/L	-	銅	1 mg/L	-
総トリハロメタン	0.1 mg/L	-	ナトリウム	200 mg/L	-
クロロ酢酸	0.02 mg/L	-	マンガン	0.05 mg/L	-
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L	-	硬度(カルシウム、マグネシウム)	300 mg/L	-
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L	-	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L	-
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L	-	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L	-
水銀	0.0005 mg/L	-	フェノール類	0.005 mg/L	-
カドミウム	0.003 mg/L	-	蒸発残留物	500 mg/L	-
セレン	0.01 mg/L	-	ジェオスミン	0.00001mg/L	-
鉛	0.01 mg/L	-	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L	-
ヒ素	0.01 mg/L	-	残留塩素-現地	(- mg/L)	0.34
		-	残留塩素(協議会測定)	(- mg/L)	0.41
判 定	上記水質項目については、水質基準に適合				
試 験 (検 査) 期 日	令和7年2月18日 ～ 令和7年2月20日				
試 験 (検 査) 機 関	上伊那圏域水道水質管理協議会				
試 験 (検 査) 責 任 者	喜多 信介				

基準値の1/10以下

基準値の1/10～2/10

基準値の2/10～10/10

基準超過等

水道ID		F-01	F-02	F-06	F-07	F-12
水道名		南箕輪村	南箕輪村	神子柴簡	南箕輪村	南箕輪村
配水系		大泉	大芝第2	神子柴	南原	大芝公園
検査受付No		202502081	202502082	202502083	202502084	202502085
天気		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温		-1.0	-1.0	-3.0	-1.0	-1.0
水温		5.0	4.0	10.0	4.0	11.0
一般細菌	100 個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	検出しない	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
塩化物イオン	200 mg/L	3.4	1.6	8.4	3.4	2.5
有機物 (TOC)	3 mg/L	0.4	0.2	<0.1	0.4	<0.1
色度	5 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	5.8～8.6	7.3	7.4	6.6	7.3	7.2
臭気	異常でない	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
味	異常でない	無味	無味	無味	無味	無味
シアン	0.01 mg/L	-	-	-	-	-
塩素酸	0.6 mg/L	-	-	-	-	-
臭素酸	0.01 mg/L	-	-	-	-	-
クロロホルム	0.06 mg/L	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	-	-	-	-	-
ブロモホルム	0.09 mg/L	-	-	-	-	-
総トリハロメタン	0.1 mg/L	-	-	-	-	-
クロロ酢酸	0.02 mg/L	-	-	-	-	-
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L	-	-	-	-	-
水銀	0.0005 mg/L	-	-	-	-	-
カドミウム	0.003 mg/L	-	-	-	-	-
セレン	0.01 mg/L	-	-	-	-	-
鉛	0.01 mg/L	-	-	-	-	-
ヒ素	0.01 mg/L	-	-	-	-	-
六価クロム	0.02 mg/L	-	-	-	-	-
ホウ素	1 mg/L	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸	10 mg/L	0.45	0.11	4.16	0.45	2.04
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
フッ素	0.8 mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07
四塩化炭素	0.002 mg/L	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	0.02 mg/L	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	0.01 mg/L	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L	-	-	-	-	-
ベンゼン	0.01 mg/L	-	-	-	-	-
亜鉛	1 mg/L	-	-	-	-	-
アルミニウム	0.2 mg/L	-	-	-	-	-
鉄	0.3 mg/L	-	-	-	-	-
銅	1 mg/L	-	-	-	-	-
ナトリウム	200 mg/L	-	-	-	-	-
マンガン	0.05 mg/L	-	-	-	-	-
硬度 (カルシウム、マグネシウム)	300 mg/L	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L	-	-	-	-	-
フェノール類	0.005 mg/L	-	-	-	-	-
蒸発残留物	500 mg/L	-	-	-	-	-
ジェオスミン	0.00001mg/L	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L	-	-	-	-	-
残留塩素-現地	(- mg/L)	0.32	0.32	0.12	0.28	0.34
残留塩素(協議会測定)	(- mg/L)	0.34	0.34	0.26	0.33	0.41

*1 検出しないこと *2異常でないこと **アンチモン以下は目標値その他

基準値等の1/10以下

基準値等の1/10～2/10

基準値等の2/10～10/10

基準超過等

水道ID		F-01	F-02	F-06	F-07	F-12
水道名		南箕輪村	南箕輪村	神子柴簡	南箕輪村	南箕輪村
配水系		大泉	大芝第2	神子柴	南原	大芝公園
検査受付No		202502081	202502082	202502083	202502084	202502085
硬度 (Ca,Mg)	10～100	-	-	-	-	-
マンガン	0.01 mg/L	-	-	-	-	-
蒸発残留物	30～200	-	-	-	-	-
pH 値	7.5程度	7.3	7.4	6.6	7.3	7.2
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L	-	-	-	-	-
アルミニウム	0.1 mg/L	-	-	-	-	-
アンチモンおよびその化合	0.02 mg/L	-	-	-	-	-
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L	-	-	-	-	-
ニッケル	0.02 mg/L	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	(- mg/L)	-	-	-	-	-
トルエン	0.4 mg/L	-	-	-	-	-
フタル酸ジ` (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L	-	-	-	-	-
亜塩素酸	0.6 mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
塩素酸(未)	0.6 mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
二酸化塩素	0.6 mg/L	-	-	-	-	-
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L	-	-	-	-	-
抱水クロラール	0.02 mg/L	-	-	-	-	-
農薬類	1	-	-	-	-	-
遊離炭酸	20 mg/L	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L	-	-	-	-	-
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L	-	-	-	-	-
有機物質 (KMnO4)	3 mg/L	-	-	-	-	-
臭気強度 (TON)	3 TON	-	-	-	-	-
腐食性 (ランゲリア指数)	-1～0	-	-	-	-	-
モリブデン	0.07 mg/L	-	-	-	-	-
ブロモ酢酸	(- mg/L)	-	-	-	-	-
キシレン	0.4 mg/L	-	-	-	-	-
大腸菌群	(- MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
アルカリ度	(- mg/L)	-	-	-	-	-
電気伝導度	(- μ S/cm)	78	79	140	79	114
カリウムIC	(- mg/L)	-	-	-	-	-
カルシウムIC	(- mg/L)	-	-	-	-	-
マグネシウムIC	(- mg/L)	-	-	-	-	-
アンモニア態窒素	(- mg/L)	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能	(- mg/L)	-	-	-	-	-
塩素要求量1h	(- mg/L)	-	-	-	-	-
塩素要求量2h	(- mg/L)	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロプロパン	(- mg/L)	-	-	-	-	-
1,4-ジクロロベンゼン	(- mg/L)	-	-	-	-	-
硫酸イオン	(- mg/L)	2.7	5.8	7.6	2.7	0.8

*1 検出しないこと

*2異常でないこと

**アンチモン以下は目標値その他

基準値等の1/10以下

基準値等の1/10～2/10

基準値等の2/10～10/10

基準超過等