

村 長		副 村 長		課 長		係 長		係		照 査		設 計	
令和 8 年度				北部保育園太陽光発電設備パワーコンディショナー更新工事									
施工場所				南箕輪村 久保									
設 計 大 要									事 業 主 体 者		南箕輪村		
太陽光発電設備パワーコンディショナー更新工事 1式									担 当 者		こども課		
									施 工 方 法		請負		
									施 工 期 間		日間		
									施 工 年 月 日				
									竣 工 年 月 日		令和8年12月25日		
									種 別		当初 第 回変更 精算 金入 金抜		

起 工 理 由			
北部保育園に設置してある太陽光発電設備のパワーコンディショナー及び関連機器を経年劣化により取替える。			
円（消費税額 円）			
当初設計額	円		
当初請負額	円		
変更設計額	円		
変更請負額	円		
当初請負額	当初設計額	変更設計額	変更請負額
÷	×	=	

内 訳 明 細 書

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	北部保育園太陽光発電設備パワーコンディショナー更新工事						
I	直接工事費						
1	太陽光発電設備		1	式			
2	設置工事		1	式			
3	試運転調整		1	式			
II	諸経費						
1	諸経費		1	式			
	工事価格計						
	消費税相当額						
	工事費計						

内 訳 明 細 書

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	太陽光発電設備						
(1)	パワーコンディショナー	電圧型電流制御方式 単相2線式(接続単相3線式) DC 400V	1.0	台			ラインバックαV
		寸法:W590mm×D220mm×H550mm					
		型式:LBSK-10-S3C					
		1年保証					
(2)	計測監視装置	低圧標準 10年更新	1.0	式			Solar Link Zero L eye
	小計						
2	設置工事費						
	電気工事	信号線移設、計測装置・モニタ取付	1.0	式			
	撤去処理	既設パワーコンディショナー、パソコン、周辺機器等	1.0	式			
	小計						
3	試運転調整費						
	試運転調整	初期設定等	1.0	式			
	小計						